

Productcertificaat K76752/02

Uitgegeven 2014-03-15

Vervangt K76752/01

Pagina 1 van 2


Zand en grind voor de drinkwaterproductie

VERKLARING VAN KIWA

Met dit, conform het Kiwa-Reglement voor Productcertificatie, afgegeven productcertificaat verklaart Kiwa dat het gerechtvaardigd vertrouwen bestaat dat de door

Kremer Speciaal Zand en Grind B.V.

geleverde producten, die zijn gespecificeerd in dit certificaat en voorzien van het onder "Merken" aangegeven Kiwa® ATA-keurmerk, bij aflevering voldoen aan Kiwa-beoordelingsrichtlijn K240 "Zand en grind voor de drinkwaterproductie" d.d. 2012-05-01.



Bouke Meekma
Kiwa

Openbaarmaking van het certificaat is toegestaan.

Advies: raadpleeg www.kiwa.nl om na te gaan of dit certificaat geldig is.

Kiwa Nederland B.V.

Sir Winston Churchillaan 273

Postbus 70

2280 AB RIJSWIJK

Tel. 070 414 44 00

Fax 070 414 44 20

info@kiwa.nl

www.kiwa.nl

Leverancier

Kremer Speciaal Zand en Grind B.V.

Pieter de Keyserstraat 3

7825 VE EMMEN

Postbus 1002

7801 BA EMMEN

T 0591 549 820

F 0591 549 750

E info@kremerzandengrind.nl

I www.kremer-zand.nl

Productielocatie

Pieter de Keyserstraat 3

7825 VE EMMEN

**Certificatieproces
bestaat uit initiële en
periodieke beoordeling
van:**

- kwaliteitssysteem
- product



Zand en grind voor de drinkwaterproductie

PRODUCTSPECIFICATIE

Silicazand en -grind conform Kiwa-beoordelingsrichtlijn BRL K240 "Zand en grind voor de drinkwaterproductie" d.d. 2012-05-01.

Nadere specificatie

De nadere productspecificatie behorende bij dit Kiwa-certificaat wordt per levering bepaald en door de leverancier als bijlage bij het certificaat vermeld op een afzonderlijk specificatieblad.

TOELATING

Het silicazand en -grind is toegelaten op basis van de eisen die zijn vastgelegd in de "Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening" (gepubliceerd in de Staatscourant).

TOEPASSING EN GEBRUIK

1. Het product is bestemd voor toepassing in de drinkwaterproductie.
2. Het product is niet onderzocht op de microbiologische eisen die gelden voor toepassing in langzame zandfilters.

ATA-PRODUCTEISEN

Op deze producten zijn van toepassing de eisen voor silicazand zoals vastgelegd in de 'Regeling materialen en chemicaliën drink- en warm tapwatervoorziening' (gepubliceerd in de Staatscourant):

	Maximaal gehalte <i>µg/l</i> ¹⁾
Antimoon	0,5
Arseen	1
Cadmium	0,5
Chroom	5
Kwik	0,1
Lood	1
Nikkel	2
Seleen	1

¹⁾ Maximale gehalte zoals bepaald met een extractieproef volgens NEN-EN 12902:2004.

ATA-CRITERIA

Aan de ATA-productcertificering liggen twee hoofdcriteria ten grondslag. Permanent dient voldaan te worden aan de:

- tijdens de toelatingsprocedure goedgekeurde product-samenstelling die in verband met de vertrouwelijkheid is vastgelegd in de niet-openbare bijlage ATA bij certificatie-overeenkomst bij K76752. Wijzigingen hierin mogen uitsluitend worden doorgevoerd nadat de hiervoor geldende toelatingsprocedure met goed gevolg is doorlopen;
- specifieke ATA-producteisen (zie ATA-PRODUCTEISEN);

MERKEN

Uitvoering van het voorgeschreven Kiwa-ATA-merk:



Plaats van het merk: op elke vrachtbrief.

WENKEN VOOR DE AFNEMER

Inspecteer bij de aflevering of:

- geleverd is wat is overeengekomen;
- het merk en wijze van merken juist zijn;
- het product geen zichtbare gebreken vertoont als gevolg van transport en dergelijke.

Indien u op grond van het hiervoor gestelde tot afkeuring overgaat, neem dan contact op met:

- Kremer Speciaal Zand en Grind B.V.
- en zo nodig met:
- Kiwa Nederland B.V.

Raadpleeg voor de juiste wijze van opslag en transport de verwerkingsrichtlijnen van de leverancier.

Controleer of dit certificaat nog geldig is, raadpleeg hiertoe het overzicht van gecertificeerde bedrijven op www.kiwa.nl.